

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Број: 01-40/152

Датум: 20.03.2015. године

Београд

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 29

у отвореном поступку

Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја

савремене уметности

ЈН - радова бр. 01/15

1. Питање: Molim vas za pojašnjenje:

1. Ograde su u predmeru čelične sa ispunom staklo, a u šemama su čelične sa ispunom drvo?

Одговор: Понудити према наведеном у предмеру, дакле са испуном стакло.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/15