

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Број: 01-40/162

Датум: 20.03.2015. године

Београд

**ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 39**

**у отвореном поступку**

**Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја**

**савремене уметности**

**ЈН - радова бр. 01/15**

**1. Питање:** U tenderskoj dokumentaciji se traži da brzina vazduha na hladnjaku u klima komori ne prelazi 2,5m/s. Da li je prihvatljivo da brzina vazduha na hladnjaku u klima komori bude do 2,75 m/s?

**Одговор:** Не.

**2. Питање:** Teretni ulaz ulaz - rampa je odrađena i svi slivnici sa krova su odrađeni. Na toj poziciji postoji grejanje za oba dela koje je veoma skupo oko 12.000,00e. Da li ovo da nudimo, ili možda samo deo vezan za upravljanje koji dolazi u RO - (kontroler).

**Одговор:** Понудити према наведеном у предмeру.

**3. Питање:** Takodje niste odgovorili na pitanja upućena 27.02.2015. 14:55

**Одговор:** На питање је одговорено након престанка застоја поступка који је наступио дана 27.02.2015. године, услед подношења Захтева за заштиту права.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/15