МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/105
Датум: 22.04.2016. године
Б е о г р а д

О Д Г О В О Р З А И Н Т Е Р Е С О В А Н О М Л И Ц У - 34
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: U okviru poglavlja 3.6.13 - Sistem za informisanje o eksponatima, specificirana je oprema proizvođača „Seinnhaiser“. Proizvođač „Seinnhaiser“ više ne proizvodi opremu za sistem za informisanje o eksponatima. Takođe, tehničko rešenje za dati sistem koje je definisano u predmeru i predračunu je zastarelo i koncept ovog sistema kod drugih proizvođača je promenjen u znatnoj meri. Ukoliko bismo ponudili opremu drugog proizvođača, koja tehnički odgovara zahtevima iz tendera, bilo bi potrebno da se u znatnoj meri izmeni specifikacija opreme (po tipovima elemenata i po količinama) i usluga u odnosu na onu koja je data u tenderu.
PITANJE:. Da li je dozvoljeno da za navedeni sistem upišemo samo ukupnu cenu, a da kao prilog ponudi dostavimo detaljnu specifikaciju opreme i usluga sa količinama i jediničnim cenama. Ukoliko ovo nije dozvoljeno, molimo vas da nam definišete na koji način da popunimo tendersku specifikaciju?

Одговор: Као што је и дато у напомени за позицију 3.6.13 да је Спецификација базирана на палети производа који су били присутни на тржишу у време израде пројекта. Узимајући у обзир да тренутно на тржишту постоје нови усавршени модели предајника и пријемника са пратећим softver-ом, пожељно је у оквиру понуде доставити и опцију са новим моделима за које се у празном реду испод тачке 23. позиције 3.6.13. може ставити назнака „Укупна цена:“ и уписати само укупна цена.

2. Питање: U okviru poglavlja 3.6.1 „Strukturni kablovski“ sistem u poziciji 24 nije navedena tačna specifikacija, karkateristike i količina „aktivne mrežne opreme“, „servera“ i „softwarea“. U zavisnosti od toga, cena za ovu poziciju može znatno da varira.
PITANJE: Molimo da nam dostavite tačnu specifikaciju i količine aktivne opreme, servera i softwarea koju je potrebno ponuditi:

a) Koliko servera i koje su karakteristike traženi serveri?
b) Koja je namena traženih servera (file server, aplikativni server, mail server ili neki drugi)

c) Koliko licenci je potrebno ponuditi za „Windows server operativni sistem“?
d) Koju „aktivnu mrežnu opremu“ je potrebno ponuditi i kojih karakteristika (switchevi, routeri, ostala aktivna oprema).

Одговор: Понуду дати према следећој спецификацији:

Server

CPU Intel Xeon E3-1220 3,10GHz
Broj jezgri
L3 Cache 8 MBChipset Intel® C204 Chipset
HDD [GB] SATA 2x 1000 – **komada 1**

Softver

Microsoft windows server standard – **komada 1**

Svič

1. 28 Porta Gigabit Stackable SmartManaged sa 2X10G SFP+ and 2XSFP ports 24 10/100/1000 Mbps 2 Gigabit SFP 2 10G SFP – komada 1
2. 24 Porta Megabitni Smart PoE Switch 24x 10/100BASE-TX ports 2x 10/100/1000BASE-T ports 2x Combo 1000Base-T/SFP ports 24x PoE ports Switching Capacity: 12.8 Gbps PoE Power Budget Max. 193W Dimenzije: 440 x 250 x 44 mm Desktop / Rackmount – **komada 1**

Zaštita mreže

Uređaj za zaštitu mreže i pristup internety FireWall – **komada 1**

Ruter

Ruter Žična mreža - Standardi: 802,1x, IEEE 802,1, IEEE 802,3 Protok: 10/100/1000Mbps (2xWAN), 10/100Mbps (8xLAN) – **komada 1**

3. Питање: U okviru poglavlja 3.6.1 „Strukturni kablovski sistem“ u poziciji 25 nije navedena tačna specifikacija, apliikacije sistema za rezervaciju karata. U zavisnosti od toga, cena za ovu poziciju može znatno da varira. Da li aplikacija treba da ima sledeće mogućnosti koje su karakteristične za rezervaciju i prodaju karata:

a. kreiranje karata za događaje
b. kreiranje karata za cenovne kategorije (deca, penzioneri, porodice)
c. karte mogu biti sa definisanim mesto sedenja ili bez definisanog mesta za posebne događaje (predstave, predavanja, projekcije)
d. mogućnost dizajniranja izgleda karata
e. omogućen pregled i statistika narudžbina
f. Veb-sajt ima prilagođen prikaz za smart mobilne telefone.

PITANJE: Molimo da nam dostavite tačnu specifikaciju apliikacije sistema za rezervaciju karata koju je potrebno ponuditi.

Одговор: Може се понудити адекватна апликација са спецификацијама у складу са описом из предмера.

4. Питање: Nakon obilaska objekta, uvidom u stanje isporučene i ugrađene opreme i isporučene neugrađene opreme, primetili smo da deo opreme koji je specificiran u tenderu u okviru poglavlja 3.6.1 „Strukturni kablovski sistem“, već postoji na objektu:

a. Digitalna telefonska centrala tipa tipa Siemens HiPath 3800, specificirana u poziciji 3 u tenderu
b. Telefonski aparati: Sistemski telefon Siemens Optipoint, Standardni telefon Siemens Euroset, Digitalni telefon Siemens Optiset, specificirana u pozicijama 4, 5 i 6 u tenderu

Navedeni proizvođač i tip opreme u tenderskoj specifikaciji u potpunosti odgovara postojećoj opremi na objektu.
PITANJE: Molimo za razjašnjenje da li je potrebno nuditi navedenu opremu?

Одговор: Да.

5. Питање: Nakon obilaska objekta, uvidom u stanje isporučene i ugrađene opreme i isporučene neugrađene opreme, primetili smo da deo opreme koji je specificiran u tenderu, već postoji na objektu:

a. Kompletan sistem multimedijalne prezentacije
b. Kompletan sistem mobilnog sistema za prezentacije

Navedeni proizvođač i tip opreme u tenderskoj specifikaciji u potpunosti odgovara postojećoj opremi na objektu.
PITANJE: Molimo za razjašnjenje da li je potrebno nuditi navedenu opremu?

Одговор: Да.

6. Питање: Nakon obilaska objekta, uvidom u stanje isporučene i ugrađene opreme i isporučene neugrađene opreme, primetili smo da deo opreme za sistem ozvučenja u okviru poglavlja 3.6.12. koji je specificiran u tenderu, već postoji na objektu:

a. zvučnici tipa BOSCH LBC3086/41, specificirani u poziciji 1 u tenderu,
b. protivpožarno kućište tipa BOSCH LBC3081/02, specificirani u poziciji 2 u tenderu,
c. zvučnici tipa BOSCH LP1-UC10E, specificirani u poziciji 3 u tenderu,
d. atenuatori tipa BOSCH LBC1400/10, specificirani u poziciji 4 u tenderu,
e. atenuatori tipa BOSCH LBC1410/10, specifcirani u poziciji 5 u tenderu,
f. ambijentalni mikrofoni tipa BEYERDYNAMIC MPC 23 WS, specificirani u poziciji 6 u tenderu,

Navedeni proizvođač i tip opreme u tenderskoj specifikaciji u potpunosti odgovara postojećoj opremi na objektu.
PITANJE: Molimo za razjašnjenje da li je potrebno nuditi navedenu opremu?

Одговор: Да.

7. Питање: Nakon obilaska objekta, uvidom u stanje isporučene i ugrađene opreme i isporučene neugrađene opreme, primetili smo da deo opreme za sistem dojave požara u okviru poglavlja 2.3.4. koji je specificiran u tenderu, već postoji na objektu:

a. Požarna centrala Algorex CC1142, specificirana u poziciji 1.1 u tenderu,

Navedeni proizvođač i tip opreme u tenderskoj specifikaciji u potpunosti odgovara postojećoj opremi na objektu.

PITANJE: Molimo za razjašnjenje da li je potrebno nuditi navedenu opremu?

Одговор: Да.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16