

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Број: 01-40/106

Датум: 22.04.2016. године

Београд

## **ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 35**

### **у отвореном поступку**

**Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности  
ЈН - радова бр. 01/16**

**1. Питање:** U okviru tenderske dokumentacije, Poglavlje 3.5 – Predmer i predračun električnih instalacija, Poglavlje 3.5.5 Svetiljke, na poziciji 5.14. potrebno je ponuditi Svetiljku tip 14 u količini 129 komada. Opis svetiljke je dat u dokumentu „Lista svetiljki“ gde je u koloni Opis navedeno da treba ponuditi: „Svetleći plafon dimenzije 1200mmx1200mm...“ . U koloni “Slično tipu” svetiljke navedeno je da je tip svetiljke „Core Line Panel Office Compliant RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC” čija je dimenzija 600mmx600mm.

**ПИТАЊЕ:** Da li je jediničnom cenom pozicije 5.14 potrebno predvideti cenu za četiri komada svetiljki tipa Core Line Panel Office Compliant RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC”, čija je dimenzija 600mmx600mm?

**Одговор:** Да, потребно је понудити цену за 4 светиљке.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16