

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/109
Датум: 22.04.2016. године
Београд

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 38

у отвореном поступку

Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: *kamenorezački radovi:*

S obzirom da na tržištu nema kamena tipa beli večac (zatvoren kamenolom), molimo vas da bliže definišete „sličan“ tip kamena, jer su razlike u cenama izuzetno visoke.

Одговор: Камен треба да буде сличан по текстури и боји.

2. Питање: U okviru tenderske dokumentacije, Poglavlje 06-00 – BRAVARSKI RADOVI / E. Ostala bravarija / Pozicija 6.38, predviđena je isporuka i ugradnja 6 kompleta čelične noseće konstrukcije za noženje BARISOL modula izrađenih od aluminiumskog rama i translucentne mlečno bele BARISOL folije. Pomenuta BARISOL folija je bila sastavni deo ranijeg rešenja osvetljenja sa svetiljkama sa fluo izvorima za izložbene prostora koji nemaju upliv dnevne svetlosti.

Sadašnje tehničko rešenje za osvetljenje ovih prostora koje je definisano tenderom je izmenjeno u odnosu na ranije i podrazumeva isporuku svetlećih panela dimenzija 1200×1200 mm sa LED izvorima (pozicija 5.14 u poglavlju 3.5.5 Svetiljke) bez ugradnje BARISOL folije.

Da li je ponudom potrebno obuhvatiti cenu za poziciju 6.38 obzirom da u poslednjem rešenju za osvetljenje (strana 395 dokumenta 01-40-31 Konkursna dokumentacija - Izmena i dopuna.pdf) nije predviđena BARISOL folija i za njome nema potrebe?

Одговор: Позиција 6.38 дефинише део плафонске конструкције испод кубуса и за тај део треба понудити BARISOL фолију у растеру 600x600mm, како је и дефинисано предмером. На осталим плафонима нема BARISOL фолије, већ се уграђују панели 1200x1200mm.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16