

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Број: 01-40/34

Датум: 06.04.2016. године

Београд

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 6

у отвореном поступку

**Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16**

1. Питање: Pitanje se odnosi na pozicju 14, list 188/564 iz konkusne dokumentacije.

14. Omekšivač vode za hemijsku pripremu vode za punjenje instalacije hladne vode, komplet sa svim priključcima i opremom za punjenje instalacije, proizvod Montaža ili slično, tip OV - 05.

Možete li nam dati još tehničkih karakteristika koje su neophodne za formiranje cene (protok i kapacitet)?

Одговор: Потребан проток за наведени омекшивач воде се креће у границама 5-7 m³/h, а капацитет износи 1000 m³оdH.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16