

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Број: 01-40/71

Датум: 14.04.2016. године

Београд

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 17

у отвореном поступку

**Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16**

1. Питање: U delu predmera koji se odnosi na izolaterske radove pozicija 04-01 d navedeno je ``vidi stavku 04-01 h``, ali takva stavka ne postoji u predmeru. Molimo Vas da izvrsite dopunu predmera navedenom stavkom

Одговор: Испуштена ставка 401-h гласи:

h). Хидроизолација - висококвалитетна PVC мембрана механички причвршћена, типа SIKAPLAN - 18 VG или слично, отпорна на временске услове, високе отпорности на UV, VI и IR зрачење, механичке утицаје и високе чврстоће, са системским помоћним материјалима за израду детаља.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16