

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Број: 01-40/70

Датум: 14.04.2016. године

Београд

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 16

у отвореном поступку

**Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16**

1. Питање: Odeljak B - Rashladno postrojenje- pozicije počinju od poz. 4. Gde su poz. 1, 2 i 3? Da li pozicija 4 obuhvata samo ispunu, bez rezervoara? Da li treba nuditi samo pozicije koje su dostavljene u tenderu?

Одговор: Позиције 1, 2 и 3 се односе на расхладне агрегате / топлотне пумпе и резервоар за хладну воду, који су испоручени и уграђени у претходним фазама реконструкције објекта. Позиција 4. Обухвата само испуну, без резервоара. Потребно је нудити само позиције које су достављене у тендеру.

2. Питање: Odeljak D - Grejna tela i pribor - poz. 8, br. članaka 1. Da li je to greška u tenderu?

Одговор: Није у питању грешка. У претходним фазама реконструкције објекта, изведене су инсталације радијаторског грејања које су биле обухваћене пројектом. У међувремену, дошло је до оштећења једног чланка, те је исти потребно заменити како би се спречило цурење воде на оштећеном месту. Стога је предвиђена позиција која третира уградњу 1 чланка грејног тела. Овом позицијом је потребно обухватити и демонтажу постојећег радијатора, скидање оштећеног чланка и монтажу новог чланка, као и поновну монтажу радијатора.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/16